

# Zulassung

Dem Betrieb **Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG**  
**Scharnweberstrasse 24**  
**13405 Berlin**

wird aufgrund der durchgeführten Überprüfung bestätigt, dass er die

**„Betrieblichen Mindestanforderungen an die Erstellung eines  
Rohrabzweiges an im Betrieb befindlichen Fernwärmeleitungen  
nach dem Anbohrverfahren der  
Fa. Stehmeyer + Bischoff Berlin GmbH & Co. KG“**

gemäß AGFW-Arbeitsblatt FW 432 vom Februar 2006 erfolgreich  
nachgewiesen hat.

**Anwendungsbereich:** Rohrabzweige  $\leq$  DN 100 an unterirdisch und  
oberirdisch verlegten Fernwärmeleitungen mittels  
Anbohrtechnik der Fa. Hütz und Baumgarten  
durch einen Kugelhahn

**Betriebsparameter:** PN  $\leq$  25, Temperatur  $\leq$  140 °C

Die Überprüfung ist dokumentiert im Technischen Bericht Nr.  
01 202 644-SB-3270814-001-14 der TÜV Rheinland Industrie  
Service GmbH vom 18.03.2014.

Berlin, 18.03.2014



Der Sachverständige

Dipl.-Ing. Detlev Wolf

